






Re: [imecc] Falta de água – Prédio Anexo I (Pós-Gradu...



From Coordenadoria Administrativa – IMECC 
Sender imecc-request@lists.ime.unicamp.br 
To imecc@lists.ime.unicamp.br 
Date Mon 15:07

To protect your privacy remote resources have been blocked.

Allow

Prezados(as),

Devido a ocupação que ocorreu (21 dias) no prédio principal do IMECC e conseqüentemente impossibilitando as atividades presenciais dos servidores das seções administrativas, houve um atraso na aquisição/compra dos produtos impermeabilizantes.

Devido a este atraso, os serviços programados junto a Divisão de Manutenção – UNICAMP foram interrompidos e estão sendo reagendados.

No entanto, a Seção de Apoio Operacional encaminhou uma nova solicitação verificando a possibilidade de interligação provisória da tubulação de água (bypass).

Caso o bypass seja possível, a **previsão** do restabelecimento da água no Prédio Anexo de Pós-Graduação está agendado para o dia 08/11/2023.

Cordialmente,



Em qui., 28 de set. de 2023 às 09:46, Coordenadoria Administrativa – IMECC <admimecc@unicamp.br> escreveu:

Prezados(as),

Interrupção no fornecimento de água:

Estamos com problema de infiltração na caixa d'água do Prédio Anexo I – (Pós-Graduação).

Sendo necessárias as seguintes ações:

Esgotamento dos reservatórios (o que já ocorreu);
Lavagem interna com máquina de pressão e secagem (etapa mais demorada, por ser um local sem ventilação);
Tratamento interno com impermeabilizantes;
Teste estanqueidade.

Previsão

Conforme cronograma da Divisão de Manutenção/UNICAMP, o prédio precisará ficar aproximadamente de 3 a 4 semanas sem o abastecimento de água.

Cordialmente,

